

Зарегистрирована

ОИД и ПР по г. Карачаевску УИРиПР ГУ МЧС России по КЧР

Дата: «10» мая 2018 год.

Регистрационный № 984050 00000 - 369200 - 2.

Декларация пожарной безопасности

НАСТОЯЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОТНОШЕНИИ:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Карачаевского городского округа «Средняя школа №3 имени Х.У. Богатырева»
Сокращенное название МБОУ КГО «СШ №3 им. Х.У. Богатырева»
Основной государственный регистрационный номер записи о
Государственной регистрации юридического лица: **1020900774036**

Идентификационный номер налогоплательщика: **0902030268**

Место нахождения объекта защиты:

Город Карачаевск, улица Магометова, 1

Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического
лица и объекта защиты:

город Карачаевск, улица Магометова, д. 1
Тел. 8(909) 949-32-39

Директор – Сорель Сергей Евгеньевич

Характеристика объекта:

Средняя школа №3 имени Х.У. Богатыревы расположена в г. Карачаевске в 3 этажном здании

Максимальное количество людей, находящихся на объекте днем – **1260** человек

Количество людей, находящихся на объекте ночью – нет

Здание общей площадью **13710 кв.м.**, постройки 2016 года. Ограждающие и несущие конструкции каменные и железобетонные перекрытия: подвальное, междуэтажное, чердачное железобетонные метало каркасное., кровля металлическая по деревянной обрешётке. Отопление центральное, водяное. Здание электрифицировано, электрооборудование выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, подаваемое напряжение **220-380 В**. В здании размещены _____ классов для обучающихся. Директорский кабинет, учительская, актовый зал, спорт зал, _____

Зарегистрирована

ОНД и ПР по г. Карачаевску УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР

Дата: «10» мая 2018 год.

Регистрационный № 91405000000-369200-2

Декларация пожарной безопасности

НАСТОЯЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОТНОШЕНИИ:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Карачаевского городского округа «Средняя школа №3 имени Х.У. Богатырева»

Сокращенное название МБОУ КГО «СШ №3 им. Х.У. Богатырева»

Основной государственный регистрационный номер записи о

Государственной регистрации юридического лица: **1020900774036**

Идентификационный номер налогоплательщика: **0902030268**

Место нахождения объекта защиты:

Город Карачаевск, улица Магометова, 1

Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического

лица и объекта защиты:

город Карачаевск, улица Магометова, д. 1

Тел. 8(909) 949-32-39

Директор – Сорель Сергей Евгеньевич

Характеристика объекта:

Средняя школа №3 имени Х.У. Богатырева расположена в г. Карачаевске в 3 этажном здании

Максимальное количество людей, находящихся на объекте днем – **1260** человек

Количество людей, находящихся на объекте ночью – нет

Здание общей площадью **13710 кв.м.**, постройки 2016 года. Ограждающие и несущие конструкции каменные и железобетонные перекрытия: подвальное, междуэтажное, чердачное железобетонные метало каркасное., кровля металлическая по деревянной обрешётке. Отопление центральное, водяное. Здание электрифицировано, электрооборудование выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, подаваемое напряжение **220-380 В**. В здании размещены _____ классов для обучающихся. Директорский кабинет, учительская, актовый зал, спорт зал, _____

Эвакуация людей предусмотрена по существующим путям эвакуации, через имеющиеся эвакуационным выходам. Вентиляция принудительная и естественная.

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

Помещения СШ №3 им. Х.У. Богатырева оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, а также эвакуационным освещением и тревожной кнопкой.

Мероприятия противопожарного режима выполняются. В помещениях вывешены планы эвакуации на случай пожара. Наружное пожаротушение обеспечено от пожарного гидранта, установленного на водопроводной городской сети. Вкруг учреждения частично расположены точки торговли. Рельеф местности со слабым перепадом высот, удобный подъезд для подразделений пожарной охраны. Противопожарные расстояния между строениями соответствуют нормам пожарной безопасности.

№ П/П	Наименование разделов
1	2
I.	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
На объекте защиты расчет пожарного риска не проводится, так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах и нормативные документы по пожарной безопасности	
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечивается на объекте защиты На объекте защиты обеспечивается выполнением следующих нормативных документов по пожарной безопасности, в частности не противоречащие положениям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 01.01.01 г., а также СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты, Системы оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2009 г. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» СП 2.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. СП 4.13130.2009 г. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности, СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390)

III.

Строительные нормы и правила* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введенные в действие постановлением Министерства строительства РФ №18-7 от 13.02.97 г.) – СНиП*, за исключением п. 6.25;

Строительные нормы и правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (введенные в действие постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.89 г. №78) – СНиП 2.08.89 г.*; Строительные нормы и правила «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (введенные в действие постановлением Госстроя РФ №115 от 26.06.03 г.) – СНиП; Строительные нормы и правила «Естественное и искусственное освещение» (введенные в действие постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. №18-78), - СНиП; Строительные нормы и правила «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 2.04.02-84* (утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 01.01.01 г. №123) – СНиП 2.04.02-84. Поправки №1, №2, №7;

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (введенные в действие Приказом МЧС РФ от 12.12.07 г. №645, зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.08 г., №313), - НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; ГОСТ 12.4. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (введенные в действие Постановлением Госстандарта РФ от 19.09.01 г.) – ГОСТ Р 12.4.;

Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях» (введенные в действие Приказом МЧС РФ от 20.06.03 г. №323, зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.03 г. №4838) – НПБ 104-03;

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (отменен с 10.07.2012 г. Приказом МЧС РФ №313 от 01.01.2001 г.) – НПБ 01-03

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (без приложений) – НПБ 101-03

Настоящую декларацию разработал:

Директор МБОУ КГО СШ №3 им. К.У. Богатырева



М.П.

С.Е. Сорель

подпись