



Начальнику Отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы по Карачаевскому
городскому округу

М.К. Бостанову

Отчёт о проделанной работе.

В ответ на Ваше Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 29 ноября 2023г. №2311/001-09/17/ПНН Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОНДПР по Карачаевскому городскому округу сообщаем, что настоящее Предостережение рассмотрено.

Сложившаяся ситуация с отключением системы передачи сигнала АПС на пульт подразделения пожарной охраны доведена до руководства Управления образования КГО для принятия соответствующих мер (копию письма прилагаем).

Директор школы




А.М. Чотчаева